



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Podlaskie



Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny
tel. 87 642-40-91, fax 87 642-45-62
NIP 846-15-97-922

Bargłów Kościelny, dnia 01.09.2017 r.

Nr sprawy: O. 271.9.2017

*Uczestnicy postępowania
przetargowego*

Wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

*dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego pod nazwą
„Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie wsi Bargłów Kościelny”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny przekazuje wyjaśnienie dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zapytań złożonego w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ strumienice należy wykonać ze stali nierdzewnej a różnica ciśnień na wlocie i wylocie ma mieć 7 m. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie strumienicy z innego materiału i z inną różnicą ciśnień na dyszy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ filtry należy wyposażyć w drenaż ze stali nierdzewnej z wielkogabarytowymi, niekolmatującymi dyszami o średnicy 300 mm. Czy zamawiający dopuszcza inne wykonanie drenażu np. poprzez wykonanie płyty drenażowej z dyszami lub drenażu ze stali nierdzewnej lateralnego ze szczelinami, które wymusza dalsze zmiany w technologii uzdatniania wody, np. związane z doбором - parametrami pompy płuczającej, objętością odstojnika, częstotliwością płukania filtrów?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową układ technologiczny należy wyposażyć w kompletną jednostkę napowietrzającą oraz kompletną jednostkę filtracyjną. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, które będą posiadały atesty na poszczególne elementy tj. np. osobno na strumienice i osobno na zbiornik reakcji w przypadku jednostki napowietrzającej lub w przypadku jednostki filtracyjnej osobno na zbiornik filtracyjny i odpowietrzniki, przepustnice, orurowanie, drenaż z dysz



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Podlaskie



Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

wielkogabarytowych, złożę, orurowanie, itd.?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4:

Czy w celu uzyskania wysokiej jakości odbieranych robót oraz uzyskania parametrów wody uzdatnionej zamawiający wymaga aby kompletne jednostki filtracyjne były wykonywane zgodnie z Polskimi normami a w przypadku braku odniesienia do Polskich Norm posiadały Rekomendację Techniczną?

Odpowiedź:

Tak.

Zastępca Wójta

Radostaw Wawiórko