



W związku z otrzymanymi pytaniami w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego” Gmina Bargłów Kościelny przekazuje odpowiedzi:

1. Proszę o przesłanie aktualnych zdjęć terenu.  
**Odp.** Zdjęcia terenu w załączniku.
2. Proszę o podanie parametrów oraz zdjęć urządzeń, które należy zdemontować.  
**Odp.** Urządzenia do demontażu są widoczne na zdjęciach. Są to elementy metalowe bądź drewniane obecnego placu zabaw, wbetonowane w podłoże. Nadmienię, że drzewo kasztan widoczne na zdjęciach nie jest do usunięcia.
3. Czy teren placu zabaw jest ogrodzony? Jeżeli tak, proszę o określenie, jakie jest to ogrodzenie.  
**Odp.** Teren samego placu zabaw nie jest ogrodzony, jedynie teren całej szkoły na której znajdują się place zabaw posiada ogrodzenie.
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenia placu zabaw równoważne, spełniające te same funkcje, o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji +/- 2% jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudno lub niemożliwie jest uzyskanie identycznych wymiarów. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 20%. Zmiana wymiarów nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność urządzeń.  
**Odp.** Tak zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów do +/- 20% pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na funkcjonalność urządzeń oraz że suma wszystkich wymiarów nie będzie +/- niż 10 % w stosunku do wymiarów podanych w projekcie.
5. Proszę o doprecyzowanie, z jakiego materiału mają być wykonane elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych. Zamawiający w treści zamówienia ofertowego wskazuje, że wszystkie urządzenia mają być wykonane ze stali, a projekt budowlany zawiera urządzenie wykonane z drewna.  
**Odp.** Elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych mają być wykonane z metalu, a pozostałe elementy z tworzywa sztucznego.
6. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw z profili stalowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm? Urządzenia są odporne na działanie warunków atmosferycznych poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.  
**Odp.** Tak zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw z profili metalowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm pod warunkiem, że posiadają odpowiednie certyfikaty i są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
7. Czy Zamawiający dopuszcza karuzele o takich samych wymiarach i parametrach, posiadającą jedną wspólną ławeczkę oraz jedno wejście. Zmiana nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność urządzenia.  
**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza karuzele o takich samych wymiarach posiadającą jedno wejście i wspólną ławkę na obwodzie karuzeli.
8. Czy Zamawiający dopuszcza tablicę regulaminową o wymiarach 40 x 56 wykonaną z kompozytu: blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm, wkład z PCW gr. 3 mm, blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm? Aluminium malowane proszkowo. Tablica przymocowana do słupa ocynkowanego o śr. 42 mm o długości 2,5 m.  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza wykonanie tablicy w sposób opisany w pytaniu pod warunkiem, że całość jest odporna na warunki atmosferyczne, stabilna i trwała.
9. Proszę o doprecyzowanie wymiarów oraz parametrów latarni oświetleniowych parkowych. Czy Zamawiający wymaga zwykle latarni czy latarnie solarne?  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza jedynie latarnie solarne na słupie metalowym ocynkowanym, pomalowanym w kolorze czarnym. Długość słupa 4 m, oprawa oświetleniowa okrągła. Minimalne parametry to: żarówka LED 16 W, moc paneli ładujących minimum 200 W, akumulator podtrzymujący energię żelowy o minimalnej pojemności 100 Ah, Włączana za pomocą czujnika zmierzchu.



10. Proszę o doprecyzowanie wymiarów oraz parametrów ławek z prefabrykatów żelbetowych. Projekt budowlany zawiera tylko ławki parkowe o konstrukcji stalowej.  
**Odp.** Ławki przy łączniku drogi (3 szt.) mają być wykonane z prefabrykatu żelbetonowego wraz z oparciem, mocowane na stałe do podłoża. Wzór przykładowej ławki znajduje się na stronie 9 dokumentu „Projekt wykonawczy oświetlenia” (ZIP)
11. Z uwagi na aktualnie obowiązujące terminy realizacji zamówień przez producentów urządzeń zabawowych wynoszące 8-10 tygodni oraz uwzględniając czas trwania postępowania przetargowego prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 20 grudnia.  
**Odp.** Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotu zadania do 15 grudnia 2020 r.
12. Czy Zamawiający dopuszcza zestawy zabawowe zawierające wszystkie opisane elementy o innych wymiarach pod warunkiem mieszczących się w strefie bezpieczeństwa zaprojektowanych urządzeń? Urządzenia są odporne na działanie warunków atmosferycznych poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.  
**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza zestawy zabawowe zawierające wszystkie opisane elementy pod warunkiem zachowania tolerancji wymiarów, wykonania konstrukcji nośnej z metalu i tworzywa sztucznego, posiada odpowiednie certyfikaty oraz mieści się w strefie bezpieczeństwa zaprojektowanych urządzeń. Cała konstrukcja musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych.
13. Czy Zamawiający wymaga corocznych przeglądów gwarancyjnych?  
**Odp.** Zamawiający nie wymaga corocznych przeglądów gwarancyjnych jedynie usuwania usterek zgłaszanych przez zamawiającego w ramach posiadanej gwarancji.
14. Proszę o doprecyzowanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami.  
**Odp.** Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami to minimum 20 cm nawierzchni z piasku drobno ziarnistego.
15. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia utylizacji ziemi oraz gruzu? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia, że Wykonawca może wykorzystać odpady we własnym zakresie.  
**Odp.** Zamawiający nie wymaga potwierdzenia utylizacji ziemi oraz gruzu. Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia, że Wykonawca może wykorzystać odpady we własnym zakresie
16. Czy w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego Zamawiający dopuści możliwość składania ofert np. drogą mailową poprzez dostarczenie ofert w wersji elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza dostarczenie ofert w wersji elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail [zapytania.ofertowe@barglow.dt.pl](mailto:zapytania.ofertowe@barglow.dt.pl).

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich oferentów i są częścią zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę udzielone odpowiedzi Zamawiający wydłuża termin złożenia ofert do dnia 22 października do godz. 12.00, otwarcie ofert o godz. 12.10.