

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny
tel. 87 642-40-91, fax 87 642-45-62
NIP 846-15-97-922

Bargłów Kościelny, dnia 20 sierpnia 2021 roku

WZ.271.6.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo-Wólka Karwowska

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2021 poz. 1129 z późn. zm.) w związku z wniesionym pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia j.n.:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności poz. 20 zgodnie z przedmiarem robót, warstwę ścieralną na zjazdach należy wykonać grubości 6 cm, natomiast zgodnie ze szczegółem wykonania zjazdu indywidualnego i opisem wykonawczym gr. 7 cm.

Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny należy założyć warstwę ścieralną na zjazdach gr. 7 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć warstwę ścieralną grubości 7 cm zgodnie z projektem budowlanym.

Dokonane wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.


Radosław Wawiórko