

WZ.271.6.2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym wraz z wymianą kotła”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionym pytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, j.n.:

Nr pytania	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający dysponuje opisem technicznym do przedmiotu zamówienia i może go udostępnić	Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją niż tą zamieszczoną na stronach internetowych prowadzonego postępowania, tj. przedmiarem robót i zrzutami elewacji budynku szkoły. Zgłoszenie remontu nie wymaga konieczności posiadania szczegółowej dokumentacji technicznej. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
2	W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej demontażu istniejącego kotła, jego utylizacji, oraz dostawy i montażu nowego kotła. Proszę o uzupełnienie.	Zamawiający wskazał w SWZ, iż Wykonawca zagospodaruje odpady pochodzące z rozbiórki we własnym zakresie. Wykonawca może samodzielnie dodać pozycje w przedmiarze robót.
3.	Czy w ramach zamówienia należy wymienić wyłącznie kocioł czy dokonać również jakiś prac w obrębie instalacji c.o. w budynku? Jeżeli należy wykonać dodatkowe prace proszę o uzupełnienie przedmiaru	Zamówienie obejmuje wyłącznie wymianę kotła.

4.	Czy instalację odgromową na elewacji należy wykonać z nowych materiałów, czy zamówienie obejmuje demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji ?	Nie ma konieczności wykonywania nowej instalacji odgromowej. Po demontażu Wykonawca dostosuje ją do istniejących warunków.
5.	Czy prace w zakresie instalacji odgromowej dotyczą jej pionowych zwodów czy należy przeprowadzić prace również na dachu budynku ?	
6.	Czy ściany fundamentowe mają być docieplone styropianem gr. 6 cm czy styrodurem gr. 6 cm?	EPS 038 Fasada o współczynniku 0,038 (W/mK).

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WÓJT
Radosław Wawiórko