

GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY

ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny, 07 grudnia 2022 r.

WZ.271.19.2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionym pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, j.n.:

Nr pytania	Pytanie	Odpowiedź
1	W projekcie technologicznym (dok. PT_suw Pomiany) na stronie 11 dla pierwszego stopnia filtracji, właściwą warstwą filtracyjną jest złożo kwarcowe. Natomiast w tym samym dokumencie na stronie 35 w tabeli „Zestawienie urządzeń technologicznych” dla zestawu filtracji – odżelazianie (pierwszy stopień filtracji) jako złoża filtracyjne jest wymieniony chalcedonit. Czy dopuszcza się możliwość zastosowania dla właściwej warstwy filtracyjnej złożo kwarcowe w pierwszym stopniu filtracji?	Dla pierwszego i drugiego stopnia filtracji warstwy właściwej należy zastosować złożo chalcedonitowe o granulacji 0,8÷2,0 mm.

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wójt

Radostaw Wawiórko

/podpis elektroniczny/