

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny, data 14.12.2022 r.

WZ.271.20.2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 102861 B Górskie – Brzozówka – Komorniki”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, j.n.:

Nr	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o załączenie SST dotyczącego wykonania ogrodzenia z siatki poz. 56 przedmiaru robót.	Ogrodzenia należy wykonać według instrukcji w zależności od producenta. Ogrodzenia muszą spełniać (minimalne) wymagania: a) Panele ogrodzeniowe: - wysokość 1,5 m ocynkowane - z prętów stalowych zgrzewanych punktowo - drut (minimum) fi 5 mm, oczko ~ 50x200 mm - z dwoma wzmocnieniami b) Słupki: - 40x60 mm, grubość ścianki min. 1,3 mm ocynkowane kolor ciemnozielony (lub inny zatwierdzony przez Zamawiającego), utwierdzone w prefabrykowanym fundamencie z cokolikiem.
2.	Prosimy o określenie parametrów siatki ogrodzeniowej (grubość drutu, wielkość oczek, powlekana czy ocynkowana).	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wójt
Radosław Wawiórko