

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny, data 16.12.2022 r.

WZ.271.20.2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 102861 B Górskie – Brzozówka – Komorniki”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, j.n.:

Nr	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zgodnie z przedmiarem należy wykonać warstwę mrozoodporną z mieszanki niezwiązanej CBR >25% o grubości po zagęszczeniu 20cm. Natomiast zgodnie z przekrojem oraz opisem technicznym o grubości 25 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie jakiej grubości warstwę mrozoodporną należy wykonać	Należy wykonać warstwę 20 cm.
2.	Zgodnie z przekrojem normalnym należy wykonać ściek korytkowy wg KPED 01.03. Zwracamy się o dodanie do przedmiaru pozycji dot. ścieków korytkowych.	W wycenie należy uwzględnić wykonanie: KNNR 6 0606/03 Ścieki korytkowe 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm ilość - 228mb W załączeniu SST na w/w pozycję. Ofertant może sam wprowadzić w/w pozycję do kosztorysu ofertowego.

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wójt
Radosław Wawiórko