

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny, data 09.02.2023 r.

WZ.271.3.2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionym pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, j.n.:

Nr	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa łamanego 0/31,5 C 50/30, a nie kruszywa C90/3 tak jak jest w PFU.	Zamawiający potwierdza, że do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa łamanego 0/31,5 C 50/30.

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wójt

Radosław Wawiórko